



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-КРАСНОДАРНЕФТЕГАЗ»
(ООО «РН-Краснодарнефтегаз»)

Почтовый / юридический адрес: ул. Кубанская Набережная, д.47, г. Краснодар, Краснодарский край, 350000
Телефон: (861) 211-63-36, факс: (861) 268-09-75, e-mail: mail@rnkg.ru
ОКПО 78246699, ОГРН 1052304983785, ИНН/КПП 2309095298/230750001

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, начальник СР №2 ЦЭЭ Попов Н.Н., мастер бригады №8 СР №2 ЦЭЭ Панасенко Е.В., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования бригады № 8 СР №2 ЦЭЭ Каряченец П.В., составили настоящий акт о том, что 04.12.2024 в 09 часов 33 минуты от ДП ОДС получили задание выехать на осмотр ВЛ 10 кВ №СТ-2, по информации персонала СЭС ПАО «Россети Кубань» на ВЛ 10 кВ №СТ-2 «Земля в сети».

В 12 часов 05 минут 04.12.2024, прибыв на ВЛ 10 кВ №СТ-2, приступили к осмотру ВЛ 10 кВ № СТ-2 в пролете опор №71-72 при помощи прибора «Вектор», руководствуясь инструкцией завода-изготовителя.

Прибор «Вектор» определил направление поврежденного участка, в сторону отпайки №2.

В 13 часов 07 минут двигаясь вдоль отпайки № 2 ВЛ 10 кВ №СТ-2 от опоры №2/1 в сторону опоры №2/7, на опоре № 2/4 был обнаружен обрыв вязки провода фазы «В» к изолятору.

Время поиска поврежденного участка ВЛ 10 кВ №СТ-2 составило в среднем 60 мин.

Начальник СР №2

Мастер бригады №8 СР №2

Эл. монтер бригады №8

Попов Н.Н.

Панасенко Е.В.

Каряченец П.В.